

令和8年度 東浦町水道水等水質検査業務

水道施設名:

水源種別:給水栓水

採水場所:藤江保育園(東浦町大字藤江字仏131)

表中の※1、※2は、検査結果が次の条件に該当することを示す。
※1 水質基準値の1/10を超え、1/5以下
※2 水質基準値の1/5を超過

区分	検 査 項 目		水 質 基 準	R8.4.24	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6	R8.8.3								測定 回数	検出 回数	超過 回数	最大値	最小値	平均値
基準 項目	1	一般細菌	100 CFU/mL以下	0	0	0	0	0								5	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								5	0	0	(-)	(-)	0
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-	-	<0.0003	-	-								1	0	0	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-	-	<0.00005	-	-								1	0	0	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	-	<0.001	-	-								1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	-	<0.001	-	-								1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	-	<0.001	-	-								1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-	-	<0.002	-	-								1	0	0	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-	-	<0.004	-	-								1	0	0	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-	-	<0.001	-	-								1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-	-	0.4	-	-								1	1	0	0.4	0.4	0.4
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-	-	0.06	-	-								1	1	0	0.06	0.06	0.06
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	-	<0.1	-	-								1	0	0	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-	-	<0.0002	-	-								1	0	0	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-	-	<0.005	-	-								1	0	0	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-	-	<0.004	-	-								1	0	0	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-	-	<0.001	-	-								1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	-	<0.001	-	-								1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	-	<0.001	-	-								1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L 以下	-	-	-	-	-								0	0	0	-	-	-
	21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-	-	<0.001	-	-								1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	22	塩素酸	0.6 mg/L以下	-	-	※1 0.10	-	-								1	1	0	※1 0.10	※1 0.10	※1 0.10
	23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-	-	<0.002	-	-								1	0	0	<0.002	<0.002	<0.002
	24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-	-	※1 0.008	-	-								1	1	0	※1 0.008	※1 0.008	※1 0.008
	25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	<0.003	-	-								1	0	0	<0.003	<0.003	<0.003
	26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	0.002	-	-								1	1	0	0.002	0.002	0.002
	27	臭素酸	0.01 mg/L以下	-	-	<0.001	-	-								1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	※1 0.014	-	-								1	1	0	※1 0.014	※1 0.014	※1 0.014
	29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	<0.003	-	-								1	0	0	<0.003	<0.003	<0.003
	30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-	-	※1 0.004	-	-								1	1	0	※1 0.004	※1 0.004	※1 0.004
	31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-	-	<0.001	-	-								1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-	-	<0.008	-	-								1	0	0	<0.008	<0.008	<0.008
	33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	-	<0.1	-	-								1	0	0	<0.1	<0.1	<0.1
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-	-	※2 0.05	-	-								1	1	0	※2 0.05	※2 0.05	※2 0.05
	35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-	-	<0.01	-	-								1	0	0	<0.01	<0.01	<0.01
	36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	-	<0.1	-	-								1	0	0	<0.1	<0.1	<0.1
	37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-	-	7.3	-	-								1	1	0	7.3	7.3	7.3
	38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-	-	<0.001	-	-								1	0	0	<0.001	<0.001	<0.001
	39	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.2	6.6	11	7.8	8.9								5	5	0	11	6.6	8.3
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-	-	※1 34	-	-								1	1	0	※1 34	※1 34	※1 34
	41	蒸発残留物	500 mg/L以下	-	-	※1 94	-	-								1	1	0	※1 94	※1 94	※1 94
	42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-	-	<0.02	-	-								1	0	0	<0.02	<0.02	<0.02
	43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	-	-	<0.000001	-	-								1	0	0	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	-	-	<0.000001	-	-								1	0	0	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-	-	<0.002	-	-								1	0	0	<0.002	<0.002	<0.002
	46	フェノール類	0.005 mg/L以下	-	-	<0.0005	-	-								1	0	0	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0 mg/L以下	※1 0.4	<0.3	※1 0.5	※1 0.4	※1 0.6								5	4	0	※1 0.6	<0.3	※1 0.4
	48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.4	7.2	7.4	7.5								5	5	0	7.5	7.2	7.4
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								5	0	0	-	-	異常なし
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								5	0	0	-	-	異常なし
	51	色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								5	0	0	<0.5	<0.5	<0.5
	52	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								5	0	0	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理 目標設定 項目	13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下	-	-	-	0.001	-								1	1	1	0.001	0.001	0.001
	14	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下	-	-	-	※1 0.003	-								1	1	0	※1 0.003	※1 0.003	※1 0.003
	28	従属栄養細菌	2000 CFU/mL以下	-	-	-	検出されず	-								1	0	0	検出されず	検出されず	検出されず
		天候(当日)		曇	晴	晴	雨	晴								-	-	-	-	-	-
		採水時刻		15:41	11:41	11:21	11:25	11:59								-	-	-	-	-	-
		気温 [°C]		20.6	24.4	27.0	22.6	31.2								5	5	-	31.2	20.6	25.2
		水温 [°C]		18.8	19.7	24.1	24.1	30.6								5	5	-	30.6	18.8	23.5
		残留塩素 [mg/L]		0.50	0.50	0.37	0.43	0.53								5	5	-	0.53	0.37	0.47

注1)1回以上検出された検査項目の平均値算出にあたっては、定量下限未満を定量下限値として扱った。

注2)大腸菌は、値及び最高及び最低には“(+)”か“(-)”を、平均には陽性の回数を記入した。