

## 高濃度 PCB 含有機器について

農業振興課

石浜排水機場において、高濃度PCBを含有する機器が取り外された状態で保管されていたことが判明したため報告します。

### 1 経緯

石浜排水機場(石浜字南成実108)は、現在、低濃度PCB含有の可能性のある機器を使用しており、今年中の取り換え等を予定していますが、現場確認をしている中で当該機器が見つかったものです。機器には、PCB使用のシールが貼られており、製造元である日新電機株式会社に問い合わせをしたところ、当該機器の電気絶縁油には、高濃度PCBが使用されているとの回答がありました。

### 2 機器に関する情報

品 名:進相用AF式コンデンサ

製 造 元:日新電機株式会社

製造年月:昭和43年1月

寸 法:縦 195 mm 横 555 mm 高 485 mm(実測値)

重 量:31kg

### 3 高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品の処分期間

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の第18条及び同法施行令第6条別表に地域ごとの処分期間が定められています。愛知県内のコンデンサを含む変圧器等の処分期間は、令和4(2022年)年3月31日までとされています。

#### 4 現在の対応状況

高濃度PCB含有のコンデンサの処分期間を過ぎているため、愛知県知多県民事務所環境保全課に報告し、今後の対応について問い合わせ中です。

